

CE-Prüfbescheinigung

Hersteller: Klima-Kälte-Umwelt
Lukas
Nickerner Weg 8
D-01257 Dresden

Der Hersteller bescheinigt hiermit, dass das Kältesystem 09001-000


bestehend aus: Klimaaggregat 4 kW mit Radialventilator HK 41 VF
19“-Kühleinschub 4 kW HK 41 VD
Flex-Leitungen 2000 mm mod. HK X1

den nachstehend aufgeführten EU-Richtlinien und den sie umsetzenden nationalen Gesetzgebungen entsprechen:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Richtlinie EU73/23: Niederspannung
Richtlinie EU 89/336: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Es wurden folgende Teile der harmonisierten Normen angewandt:

- DIN EN 61000-4-4 (07/2005), Störfestigkeitsprüfung gegen schnelle transiente Störgrößen (Burst),
- EN 55011 Gruppe 1, Klasse A, 30 m Emissionsmessung in der GTEM-Zelle,
- DIN EN 61000-4-3 (06/2008), Störfestigkeitsprüfung in der GTEM-Zelle,
- EN DIN 61000-4-6 (04/2008), Störfestigkeitsprüfung gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder,
- DIN EN 378,
- Druckgeräterichtlinie 97/23 EG,
- und der BGR 500/Teil 2, Kapitel 2.35


D-01257 Dresden
09. Februar 2009
Hilmar Lukas
Qualitätssicherung